

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий
МБДОУ «ЦРР – детский сад №60»
_____ С.В. Прокопьева

План мероприятий по выполнению предписаний ФГКУ «Специальное управление ФПС
№8 МЧС России» №227 от 01.12.2015года.

№ п/п	Вид нарушения	Сроки выполнения	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственный
1.	Выполнить покрытие полов в спальнях групповых ячеек №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 из материала класса пожарной опасности не более, чем КМ2.	30.08.2019	- подготовить сметную документацию; подать заявку на включение в городскую программу по ПБ; - подготовить пакет документов для проведения аукциона	Заместитель заведующего по АХР
2.	Выполнить отделку стен в помещениях (приемная, игровая, спальня) групповых ячеек №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10(кроме помещения спальни), 11,12(кроме помещения игровой), 13 из материала класса пожарной опасности не более, чем КМ2.	30.08.2019	- подготовить сметную документацию; подать заявку на включение в городскую программу по ПБ; - подготовить пакет документов для проведения аукциона	Заместитель заведующего по АХР
3.	Оборудовать автономными установками пожаротушения электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях здания МБДОУ «ЦРР – детский сад №60»	20.12.2016	Приобрести автономные установки пожаротушения и оборудовать ими электрощиты и электрошкафы	Заместитель заведующего по АХР