

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование территориального органа МЧС России)
636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование органа государственного пожарного надзора)
636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 227 / 1 / 1 - 3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

«Центр развития ребёнка – детский сад № 60»

(МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»)

гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 227 от «01» декабря 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 13 ч. 00 мин. «07» декабря 2015 г. по 16 ч. 00 мин. «30» декабря 2015 г.

проведена проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору капитаном внутренней службы Азимовой Ларисой Павловной в зданиях: детского сада, склада, расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 155 совместно с заместителем заведующего МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» по административно - хозяйственной работе Цырятьевой О.Н.

(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Выполнить покрытие полов в спальнях помещениях групповых ячеек №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 здания МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 155, из материала класса пожарной опасности не более, чем КМ2.	ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6; ч.7, ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), принятого государственной Думой 04.07.08г., одобренного Советом Федерации 11.07.2008г.	30.08.2019	
2.	Выполнить отделку стен в помещениях (приёмная, игровая, спальня) групповых ячеек №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (кроме помещения спальни), №11, №12 (кроме помещения игровой), №13 здания МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 155, из материала класса пожарной опасности не более, чем КМ2.	ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6; ч.7, ст. 134 Технического регламента.	30.08.2019	

3.	Оборудовать автономными установками пожаротушения электроцелиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях здания МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 155.	ч.2, ст.1; ст.4; п.2, ч.1, ст.6; ст.83; ст.91 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; приложение А (обязательное), таблица А4, п.8 свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	20.12.2016
----	---	--	------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности, в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8

МЧС России» по пожарному надзору Азимова Л.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 30 » декабря 20 15 г.

Предписания для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»
(должность)

С.В. Прокопьева
(фамилия, инициалы)

« 30 » декабря 20 15 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.