

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)
636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 216 / 1 / 1 - 2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

«Центр развития ребёнка – детский сад № 60»

(МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»)

гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 216 от «03» июля 2014 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 13 ч. 00 мин. «09» июля 2014 г. по 15 ч. 00 мин. «05» августа 2014 г.

проведена проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

по пожарному надзору капитаном внутренней службы Азимовой Ларисой Павловной в зданиях детского сада

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

и склада, расположенных по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 155

совместно с заместителем заведующего МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» по АХР Цырятъевой О.Н.

(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Выполнить покрытие пола в помещении зала для проведения физкультурных занятий в здании МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» из материала класса пожарной опасности не более, чем КМ2.	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принят государственной Думой 04.07.08г., одобрен Советом Федерации 11.07.2008г. (далее «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	15.03.2017	
2.	Выполнить отделку стен в помещении зала для проведения физкультурных занятий в здании МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60» из материала класса пожарной опасности КМ0 и (или) КМ1.	ч. 8 ст. 134 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».	15.03.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности, в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8
МЧС России» по пожарному надзору Азимов Л.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 05 » августа 20 14 г.

Предписания для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»
(должность)

Прокопьева С.В.
(фамилия, инициалы)

« 05 » августа 20 14 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.