

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

МБДОУ «ЦРР – детский сад №60»

С.В. Прокопьева



План мероприятий

по выполнению предписаний ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России»
№101 от 31.10.2018года.

№ п/п	Вид нарушения	Сроки выполнения	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственный
1.	Применить для отделки стен общего коридора на путях эвакуации в бассейне здания МБДОУ «ЦРР – детский сад №60», с показателями пожарной опасности, не более чем Г2, В2, Д3,Т3 или Г2,В3, Д2,Т2.	1.09.2020	- подготовить сметную документацию; подать заявку в Управление образования для включения в городскую программу по ПБ.	Заместитель заведующего по АХР