

## Отчёт

### о выполнении Предписаний надзорных органов в 2021 году.

<b>Предписания ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России»</b>			
№ п/п	№ Предписания, вид нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	<p><b>Предписание №227 /1/1-3 от 01.12.2015</b></p> <p>1) Выполнить покрытие полов в спальнях помещениях групповых ячеек №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13</p> <p>2) Выполнить отделку стен в помещениях (приёмная, игровая, спальня) групповых ячеек №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10(кроме помещения спальни), №11, №12(кроме помещения игровой), №13</p>	<p><b>30.08.2019,</b></p> <p>Перенос срока исполнения на <b>01.09.2021</b>(письмо Управления образования №04-01-1523 от 22.05.2019 0</p>	выполнено
2	<p><b>Предписание №173/1/1 от 18.12.2019</b></p> <p>1) Провести ремонт установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара, в соответствии с исполнительной документацией, предусмотрев при этом замену их составных частей на : - кабельные линии и электропровода, сохраняющие работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуацию людей в безопасную зону.</p> <p>2) Обеспечить защитой пожарными извещателями соответствующего типа помещения тамбуров №№5,15,19,38,48,50,61,79,83,86,105,108, помещения кухни, раздевалки и складских помещений № 59,60,63,67, помещения раздевалки персонала №72, помещения кухни фитобара №106, помещение «узел управления сауной» №103 ( нумерация помещений согласно рабочего проекта 177-2009-ПС)</p>	<b>01.12.2021</b>	выполнено
3	<p><b>Предписание №36/1/1 от 28.02.2020</b></p> <p>1) Разделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно помещение склада (категория В3) и приёмная ЦРО между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами</p>	<b>31.12.2020</b>	выполнено

	<p>конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</p> <p>2) Разделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно помещение склада (категория В3) и процедурный кабинет медработника между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</p>		
--	--	--	--